



h/p/2025

Prot. 2203

Al Comune di
San Pietro Clarenza
via e-mail

OGGETTO: Disservizio causato da problemi alla condotta d'adduzione del serbatoio nuovo di San Pietro Clarenza verificatosi il 04/09/2025.

Si comunica che le problematiche riscontrate ieri, giorno 03/09/2025 blocco delle valvole poste nella condotta d'adduzione, si sono ripresentate nella mattinata di oggi 04/09/2025, per tale motivo le squadre aziendali si stanno adoperando per cercare una risoluzione definitiva. L'intervento dovrebbe essere ultimato entro le ore 12:00 di oggi 04/09/2025 salvo complicazioni.

Per il pieno ripristino del servizio si dovranno attendere i tempi tecnici di riempimento del serbatoio di testata e delle condotte.



Il Direttore Tecnico
Ing. Enrico Greco

